



Znak sprawy: RRIOŚ.03.7.2020

Niechlów, dnia 09.07.2020 r.

Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali zapytanie ofertowe
na wykonanie zadania o nazwie:

Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej we Wronowie, realizacją założeń opracowanej strategii w programie Odnowa Dolnośląskiej Wsi.

I. Do Zamawiającego - Gminy Niechlów wpłynęły zapytania. Zamawiający przekazuje ich treść wraz z wyjaśnieniami.

1. Czy w związku z demontażem lamp w zakres wchodzi montaż nowych? Jeżeli tak to jakie (Parametry).

Odp. Ilość i rodzaj opraw wskazuje poz. 23 przedmiaru robót - roboty przewidują demontaż i montaż nowych lamp.

2. Czy w związku z demontażem osprzętu w zakres wchodzi montaż nowego? Jeżeli tak to jakie (Parametry).

Odp. W zakres robót wchodzi montaż nowego osprzętu - sugerowana linia Simon Basic lub równoważnego.

3. Czy w związku z demontażem rozdzielnicy w zakres wchodzi montaż nowej? Jeżeli tak to jakie (Parametry)-Schemat ideowy ?

Odp. W zakres prac wchodzi montaż nowej rozdzielnicy dostosowanej pod ilość bezpieczników niezbędnych do działania poszczególnych obwodów.

4. Brak rysunków instalacji elektrycznej, czy w związku z ewentualnymi błędnymi obmiarami Inwestor przewiduje prace Dodatkowe.

Odp. Jeżeli nie ma tego zapisu w umowie to nie ma możliwości zwiększenia środków, w razie wątpliwości odnośnie przedstawionego przedmiaru robót zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej na miejscu budowy.

Zastępca Wójta
Gminy Niechlów
Michał Tomasz Frąckowiak

Otrzymują:

1. wszyscy wykonawcy, którzy pobrali zapytanie ofertowe
2. strona internetowa Urzędu Gminy Niechlów
3. a/a