



URZĄD GMINY NIECHŁÓW
REFERAT ROZWOJU I OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów
tel.: 65 543 56 76, fax: 65 543 58 14,
email: urząd@niechlów.pl www.niechlów.pl

Znak sprawy: RRIOŚ.30.12.2020.2

Niechlów, dnia 08.01.2021 r.

Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali zapytanie ofertowe
na wykonanie zadania o nazwie:

„Rewitalizacja zbiorników wodnych – zbiornik retencyjny Niechlów, czyszczenie”

I. Do Zamawiającego - Gminy Niechlów wpłynęły zapytania. Zamawiający przekazuje ich treść wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

W Pkt. 3 Zapytania ofertowego Zamawiający określa „Roboty objęte niniejszym projektem będą obejmowały następujące kategorie robót: -Prace wykonywane po linii brzegowej średnio do 10m lustra wody od brzegu (prace wykonywane mechanicznie).

Prosimy o informację czy trzcinowiska, które miejscami rozciągają się ok 30-35metrów od linii brzegowej mają zostać usunięte w całości czy tylko w odległości 10m od linii brzegowej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż oczyszczanie z trzcinowiska 14 477 m² – tj. odmulanie ma nastąpić w zakresie 2475 m³ – średnia na szerokość 10 m i długość 825 mb linii brzegowej.

Pytanie nr 2

Zgodnie z IX. pkt. zapytania ofertowego Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o przyjęte kryteria oceny oferty tj. Cena — waga 60% oraz doświadczenie zawodowe, rekomendacja waga 40%. Prosimy o wyjaśnienie jak liczone są punkty w kryterium „Doświadczenie zawodowe, rekomendacje”. Prosimy o podanie wzoru, jakim będzie posługiwał się Zamawiający w celu przyznawania punktów w tej kategorii. Np. Czy Zamawiający za jedną referencję/poświadczenie z branży melioracji (na obojętnie jaką kwotę brutto) przyzna 1 pkt? Czy Np. Czy kwoty brutto wszystkich referencji/poświadczeń z branży melioracji danego Wykonawcy będą sumowane i porównywane arytmetycznie z pozostałymi Wykonawcami? (Jeżeli tak prosimy o podanie wzoru matematycznego jakim posługiwać będzie się Zamawiający podczas przyznawania punktów w tym kryterium tj. Doświadczenie zawodowe, rekomendacja).



Znak sprawy: RRIOŚ.30.12.2020.2

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż liczba punktów jaką Wykonawca uzyska w kryterium „doświadczenie zawodowe, rekomendacja” zostanie obliczone według ilości złożonych dokumentów potwierdzających doświadczenie oraz rekomendacje dotyczące czyszczenia stawów z wyłączeniem robót związanych z melioracją rowów. Skala wynosi od 0 do 40 pkt.

Przyznanie punktacji odbędzie się następująco:

- 1) 2-3 złożone dokumenty potwierdzające doświadczenie, oraz rekomendacje : 10 pkt
- 2) 4-5 złożonych dokumentów potwierdzających doświadczenie, oraz rekomendacje : 20 pkt
- 3) 6-7 złożonych dokumentów potwierdzających doświadczenie, oraz rekomendacje : 30 pkt
- 4) Powyżej 8 złożonych dokumentów potwierdzających doświadczenie, oraz rekomendacje : 40 pkt

Pytanie nr 3

Wykonawca do swojej oferty winien dołączyć kosztorys ofertowy. Prosimy o informację czy ma on być sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej czy szczegółowej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż Wykonawca winien dołączyć kosztorys sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej.

Pytanie nr 4

Prosimy o informację czy urobek będzie składowany na działce wskazanej przez Inwestora? Jeżeli tak prosimy o potwierdzenie, że odległość do tego miejsca wynosi max. 1 km.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż urobek będzie składowany na działkach 128/2 oraz 129/5 do których odległość wynosi do 1 km.



URZĄD GMINY NIECHLÓW
REFERAT ROZWOJU I OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów
tel.: 65 543 56 76, fax: 65 543 58 14,
email: urza d@niechlow.pl www.niechlow.pl

Znak sprawy: RRIOŚ.30.12.2020.2

Pytanie nr 5

Prosimy o sprecyzowanie informacji. Według Zapytanie ofertowego — Pkt. 1 „Opis przedmiotu zamówienia” — Zamawiający określa, że powierzchnia zbiornika przewidziana do odmulenia wynosi 14 476,58m² oraz, że średnia warstwa namułu wynosi 30cm. Czyli 14 476,58m² x 0,3m 4342,97m³. W przedmiarze robót ilość wszystkich wykopów wynosi: 2427m³. Prosimy o sprecyzowanie jaka ilość namułu-piasku winna zostać wydobyta, którą będzie obejmowała umowa. Jeżeli należy przyjąć wartość z przedmiaru robót to prosimy o informację dlaczego? I dlaczego przedmiar zakłada wydobywania mniejszej ilości niż opis przedmiotu zapytania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż właściwe ilości robót do wykonania zgodne są z zapisami wzoru umowy oraz załączonego przedmiaru robót tj. „wykoszenie ze skarp i dna roślinności wynosi 14 476,58 m²”, natomiast odmulenie wraz z profilowaniem dna zbiornika średnio gł. 30 cm na długości 825 mb przy średniej odległości od linii brzegowej 10 m co wynosi 2475 m³.

p.o. Wójta Gminy Niechlów
Michał Frackowiak

Otrzymują:

1. wszyscy wykonawcy, którzy pobrali zapytanie ofertowe
2. strona internetowa Urzędu Gminy Niechlów
3. a/a

